

АКТ № 7
проверки готовности к отопительному периоду 2013 / 2014 гг.

ст. Исправная " 30 " 08 2013 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная: Постановлением администрации Исправненского сельского поселения от 09.08.2013 № 33-п
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от " 09 " 08 2013 г., утвержденной Постановлением администрации Исправненского сельского поселения
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с " 15 " октября 2013 г. по " 15 " апреля 2014 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" проведена проверка готовности к отопительному периоду М БЛУЗ "Зеленчукская ЦРБ" Ново - Исправненский ФАП

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. М БЛУЗ "Зеленчукская ЦРБ" Ново - Исправненский ФАП ;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: Готовность М БЛУЗ "Зеленчукская ЦРБ" Ново - Исправненский ФАП к отопительному периоду

(готовность, неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: М БЛУЗ "Зеленчукская ЦРБ" Ново - Исправненский ФАП готово к отопительному периоду

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2013 / 2014 гг. *


Председатель комиссии:


(подпись)

А.И. Седухин

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:



(подпись)

Р.И. Капканов

С.В. Беланова

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" 30 " 08 2013 г.


(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении

АКТ № 6
проверки готовности к отопительному периоду 2013 / 2014 гг.

ст. Исправная " 30 " 08 20 13 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная: Постановлением администрации Исправненского сельского поселения от 09.08.2013 № 33-а
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от " 09 " 08 20 13 г., утвержденной Постановлением администрации
Исправненского сельского поселения
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с " 15 " октября 20 13 г. по " 15 " апреля 20 14 г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела
проверку готовности к отопительному периоду М БЛПУЗ «Зеленчукская ЦРБ»
Фроловский ФАП

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих
объектов:

1. М БЛПУЗ «Зеленчукская ЦРБ» Фроловский ФАП ;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

Готовность М БЛПУЗ «Зеленчукская ЦРБ» Фроловский ФАП к отопительному периоду.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
М БЛПУЗ «Зеленчукская ЦРБ» Фроловский ФАП готово к отопительному периоду

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2013 / 2014 гг. *

Председатель комиссии:


(подпись)

А.И. Селиванов

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:


(подпись)

Р.И.Капанов

С.В. Беланова

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" 30 " 08 20 13 г.


(подпись, расшифровка подписи руководителя (его
уполномоченного представителя) муниципального
образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении
которого проводилась проверка готовности к отопительному
периоду)

АКТ № 6
проверки готовности к отопительному периоду 2013 / 2014 гг.

ст. Исправная " 30 " 08 20 13 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная: Постановлением администрации Исправненского сельского поселения от 09.08.2013 № 33-а
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от " 09 " 08 20 13 г., утвержденной Постановлением администрации
Исправненского сельского поселения
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с " 15 " октября 20 13 г. по " 15 " апреля 20 14 г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела
проверку готовности к отопительному периоду М БЛПУЗ «Зеленчукская ЦРБ»
Фроловский ФАП

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих
объектов:

1. М БЛПУЗ «Зеленчукская ЦРБ» Фроловский ФАП ;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

Готовность М БЛПУЗ «Зеленчукская ЦРБ» Фроловский ФАП к отопительному периоду.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
М БЛПУЗ «Зеленчукская ЦРБ» Фроловский ФАП готово к отопительному периоду

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2013 / 2014 гг. *

Председатель комиссии:


(подпись)

А.И. Селиванов

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:


(подпись)

Р.И.Капанов

С.В. Беланова

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" 30 " 08 20 13 г.


(подпись, расшифровка подписи руководителя (его
уполномоченного представителя) муниципального
образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении
которого проводилась проверка готовности к отопительному
периоду)

Приложение № 1
к Правилам оценки
готовности
к отопительному
периоду

АКТ № 5
проверки готовности к отопительному периоду 2013 / 2014 гг.

ст. исправная " 30 " 08 20 13 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная: Постановлением администрации Исправненского сельского поселения от 09.08.2013 № 33-а (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от " 09 " 08 20 13 г., утвержденной Постановлением администрации Исправненского сельского поселения
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с " 15 " октября 20 13 г. по " 15 " апреля 20 14 г. в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» ст. Исправной»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» ст. Исправной» ;


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: Готовность МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» к отопительному периоду

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» готово к отопительному периоду

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2013 / 2014 гг. *

Председатель комиссии:


(подпись)

А.И. Селиванов

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Р.И.Капланов

Приложение № 1
к Правилам оценки
готовности
к отопительному
периоду

АКТ № 4
проверки готовности к отопительному периоду 2013 / 2014 гг.

ст. Исправная " 30 " 08 2013 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации Исправненского сельского поселения от 09.08.2013 № 33-а

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от " 09 " 08 2013 г., утвержденной Постановлением администрации
Исправненского сельского поселения

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с " 15 " октября 2013 г. по " 15 " апреля 2014 г. в соответствии
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела
проверку готовности к отопительному периоду МКОУ «ООШ № 2 ст. Исправной»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих
объектов:

1. МКОУ «ООШ № 2 ст. Исправной» ;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
Готовность МКОУ «ООШ № 2 ст. Исправной» к отопительному периоду .

Приложение № 1
к Правилам оценки
готовности
к отопительному
периоду

АКТ № 3
проверки готовности к отопительному периоду 2013 / 2014 гг.

ст. Исправная " 30 " 08 20 13 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная: Постановлением администрации Исправненского сельского поселения от 09.08.2013 № 33-а

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от " 09 " 08 20 13 г., утвержденной Постановлением администрации
Исправненского сельского поселения

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с " 15 " октября 20 13 г. по " 15 " апреля 20 14 г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела
проверку готовности к отопительному периоду МКОУ «ООШ № 1 ст. Исправной»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих
объектов:

1. МКОУ «ООШ № 1 ст. Исправной» ;

Приложение № 1
к Правилам оценки
готовности
к отопительному
периоду

АКТ № 2
проверки готовности к отопительному периоду 2013 / 2014 гг.

с.г. Исправная " 30 " 08 20 13 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная: Постановлением администрации Исправненского сельского
поселения от 09.08.2013 № 33-а
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от " 09 08 20 13 г., утвержденной Постановлением администрации
..

Приложение № 1
к Правилам оценки
готовности
к отопительному
периоду

АКТ № 1
проверки готовности к отопительному периоду 2013 / 2014 гг.

_____ ст. Исправная _____ " 30 " 08 20 13 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная: Постановлением администрации Исправненского сельского
поселения от 09.08.2013 № 33-а

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от " 09 08 20 13 г., утвержденной Постановлением администрации
Исправненского сельского поселения